TARTÓSZERKEZETI FALAK 30 CM POROTHERM HS

ÜZLETEK KÖZÖTTI ELVÁLASZTÓ FALAK 30 CM POROTHERM

VÁLASZFALAK 10 CM POROTHERM

15CM VTG. VASBETON A LIFTAKNA FALA,
ÉS A LÉPCSŐHÁZ FALA

Az épület homlokzatain hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer készül. A homlokzati vázkerámia kitöltő falak felületén ~0,5 cm vastag Hvh 10 minőségű kiegyenlítő alapvakolatot kell készíteni. Az alapvakolatra ásványi alapú ragasztóhabarccsal ragasztott EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl.: AUSTROTERM AT-H80, vagy AUSTROTERM GRAFIT) kerül, 5 cm vastagsággal. A lábazati sávban a hőszigetelés érdesített felületű, egyenes utkozőhézagú extrudált polisztirolhab
(pl.: AUSTROTHERM XPS R, STYROFOAM IB, vagy URSA XPS N-W-PZ-I), mely alkalmas a lábazati vékonyvakolat fogadására.
A hőszigetelésre rozsdamentes fogassimítóval, 2 mm vastagságban felhordott, ásványi alapú, előkevert (pl.: MAPETHETM FIS 13 6-8 kg/m2 anyagfelhasználás) ágyazóhabarcsba ragasztott, majd ugyanezen anyaggal átsimított, 4 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteget kell elhelyezni (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték), legalább 10 cm-es átfedéssel, a sarkokon 20 cm átfordulással. Az ajtók, ablakok sarkainál átlósan elhelyezett üvegháló sávokat is kell (kiegészítésként, foltszerűen) alkalmazni. Az esetleges sérülések megelőzésére a járófelületek fölötti 2 m-es magasság alatt az üveghálót mindenhol két rétegben kell elkészíteni.
Ezután kerül felhordásra az alapozó vakolati réteg, a nemesvakolat tapadásának elősegítésére, és a szívóképesség kiegyenlítésére (0,25 kg/m2 anyagfelhasználással).
Ezen felületre kerül a 2 mm szemcsenagyságú, műanyagkötésű, dörzsölt kivitelű vékonyvakolati réteg (nemesvakolat), 3 kg/m2 anyagfelhasználással, és a víztaszító, de páraáteresztő (lélegzőképes) színezés, foltosodásmentesen, teljes fedettséggel, 2 vagy 3 rétegben felhordva. A színezés csak a kellő mértékű száradás után (legalább 12 óra, de nedves időben több) kezdhető meg, a foltosodás elkerülése érdekében.

KERT

szabad nyílás szellőző

LEHAJTÓ (13,00 %) bordázott beton 68,22 m²

G1 GARÁZS kerámia 16,52 m²
G2 GARÁZS kerámia 16,52 m²
G3 GARÁZS kerámia 16,52 m²
G4 GARÁZS kerámia 16,52 m²

1. ELADÓTÉR ÜZLET kerámia 20,00 m²
2. ELADÓTÉR ÜZLET kerámia 20,00 m²
3. ELADÓTÉR ÜZLET kerámia 19,41 m²
4. ELADÓTÉR ÜZLET kerámia 19,98 m²
5. ELADÓTÉR ÜZLET kerámia 20,00 m²

ÖLTÖZŐ kerámia 8,67 m²
ÖLTÖZŐ kerámia 7,81 m²
ÖLTÖZŐ kerámia 8,63 m²
ÖLTÖZŐ kerámia 6,22 m²
ÖLTÖZŐ kerámia 8,71 m²

KÖZLEKEDŐ kerámia 5,75 m²
KÖZLEKEDŐ kerámia 5,18 m²
KÖZLEKEDŐ lépcső 53,62 m²
KÖZLEKEDŐ kerámia 11,97 m²
KÖZLEKEDŐ kerámia 4,33 m²

MO-WC kerámia 3,15 m²
MO-WC kerámia 2,84 m²
WC kerámia 1,62 m²
ET.-MO. kerámia 1,80 m²
ET.-MO. kerámia 2,33 m²
MOSDÓ-WC kerámia 2,06 m²

KUKA TÁROLÓ kerámia 6,15 m²
RAKTÁR kerámia 26,57 m²
ELŐCSARNOK kerámia 48,24 m²

18x16,38/31 füstmentes lépcsőház
1,80x1,70 lift
üvegezett ajtó füstgátló
2sor üvegtégla

K1 Ø250/400
K2 Ø220/350
K5 Ø220/350

szellőző akna a garázsszint szellőztetéséhez acsal lezárva

17x15,88/28

pm1,15 -2,45

17,91
17,91
12,30
1,50
9,90